

פרט ריכוז בכניסה

כניסה מאושרת עם תכנון תואמת

מערכת גילוי אש וכריזה
מקודד אדעקה – אם קיימת מערכת
ניתוק חשמל ראשי
לחצן כיבוי אש

SIMA	עמדה שקעים ותקשורת – ראה פרט
P	טלויזיה פלזמה –ראה פרט
©	שקע תקשורת מחשבים– עם חיווט CAT-7 וסיומת קיסטון
	שקע חשמל בכבל 2.5*3 ממ"ר
	שקע חשמל מוגן מים בכבל 2.5*3 ממ"ר
	שקע חשמל כפול בכבל 2.5*3 ממ"ר
SHN	שעון נוכחות
	כניסה מאובטחת + אינטרקום עם זמזם לפתיחת דלת מרחוק +מע' לגילוי אש בדלת
INT	מסך שליטה לאינטרקום בדלת מאובטחת
	האדמה כתקרות מונמכות ולמ"ס-קר מתכתי כתעלות וכו'

מקרא למערכת גילוי אש וכריזה

- גלאי עשן
- לחצן אדעקה במערכת גילוי אש H=160
- מפסק ביבוי ליחה חשמל ראשי
- רמקול כריזה שקוע בתקרה – חיבור למע' קיימת
- ליחה פיקוד כבאים
  - יחמוק בכניסה לבניין או במקום נגיש
  - ישירות אל החוץ כמפורט בנספח
  - מפסק זרם ח"מ ראשי לשסתום הציבוריים
  - מפסק הפעלת מפוחים לשחרור עשן מפיר שחרור עשן
  - לחצן פתיחת תלזנות ממונעים אוטומטית לשחרור עשן
  - מקרופון מערכת כריזת חירום
  - לוח פיקוד ובקרה ראשי למערכת גילוי אש
  - טלפון כבאים

ריכוז עבור PLASMA/LCD

P

קופסת 4 מקומות עבור נקודת מחשב כבלי אודיו וידאו ובקרה
צנרת Ø32 לכריכוז
שקע כפול
כולל חיווט לרשת מחשבים CAT-7
צנרת Ø50 לכריכוז

עמדה

SIMA

SIMA עם 3 רשת
כולל חיווט לכל נק' רשת CAT-7
ציגור 125
אבא אם צויין אחרת +50

חיבור מעגלי שקעים בלוח קיים
למעגלים חדשים – לפי מספור מצורף

להוספה בלוח חשמל קיים ראשי A

להוספה באיזור חשמל חיוני בלוח



קיר חדש

מערכות
על ידי היועצים

- נצנץ מחובר לגלאי עשן בחדר מעל דלת למסדרון
- גלאי עשן – חיבור למערכת גילוי אש קיימת
- רמקול כריזה שקוע בתקרה – חיבור למע' קיימת

אין מוליכים– כל ההזנות יהיו בכבלים בצנרת מתאימה

יש לחבר את מערכות גילוי האש, כריזה, תאורת חרום ויחידות שיחרור עשן למערכות הקיימות במבנה

ביצוע עבודות גילוי אש , כריזה ,תאורת חרום, פתחי שחרור עשן ומפוחי עשן בהתאם ובכפוף לתוכנית יועץ בטיחות מאושרת כיבוי אש תקן 3-1220

מספר	תאריך	עדכונים – שינויים

לאישור	למכרז	לביצוע
☐	☒	☐

מרסלו ברסטוביסקי
אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
רח' אחד העם 35, תל-אביב-יפו 03 - 5276333
פקס: 03 - 5276569

מקצוע: אדריכלות	מס' פרוייקט במשרד המתכנן:
תוכן הגליון: בית חולים ברזילי לשכת הבריאות קומת כניסה תוכנית עבודה	קנ"מ: 1:50
	תאריך הגליון ראשון: 11.01.22

מספר הגליון	מהדורה	תאריך המהדורה	קוד הגליון במחשב
P-00-wd	1	20.01.22	

לעיון	למכרז	לביצוע
☐	■	☐

על המבצע לבדוק את המידות והפרטים בשטח
ולהודיע למתכנן על כל אי התאמה או ספק.

פרויקט:	משרד הבריאות שיפוץ משרדים
מקום:	בית חולים ברזילי אשקלון
תכנית:	קומת כניסה ת.עבודה שקעים ותקשורת
קובץ מס'	3134
גליון מס'	S1
קנ"מ:	1:50
תאריך:	15.02.22
משרד מתכנן:	ברגידה
מהדורה	2

ברגידה-תכנון חשמל ויעוץ תאורה
גלית ברגידה-מהנדסת חשמל, מעצבת תאורה
רח' ששת הימים 61 בנימינה 30500
04-6288074:פקס 04-6380371:טל
E-mail: galit@bargida.co.il