

כ"ג טבת תשפ"ד
04 ינואר 2024

הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז מס' ע-2023-43
שיפוץ מוקד אחוד-מקלט מרפאות חוץ

1. **שאלה:** סעיף 7.3 - עבודות מיזוג אוויר:

א. מה ה-BTU הנדרש ליחידות?

ב. היכן ממוקדם המעבה?

ג. האם יש תוכנית מפורטת או מפרט מדויק לסעיף זה?

תשובה:

א. יחידת מיזוג אוויר צח, בתפוקת קירור 5 ט"ק שווה ערך ל-BTU 60,000.

ב. המעבה ממוקם ביציאה ממוקד אחוד בסמוך לפתח בקיר מעבר תעלות מיזוג אוויר מחוץ למבנה.

ג. מצ"ב תכנית העמדה של מיזוג אוויר, הכוללת מיקום תעלות מיזוג אוויר+תריסי אספקת אוויר במוקד אחוד.

2. **שאלה:** כתב הכמויות בפרקים רבים אינו ניתן להכפלה, לדוגמא: פרק 2,5,6,9,10,11.

יש עמודות למחיר יח' בלבד, ללא אפשרות הכפלה ולכן אין סה"כ למכרז.

תשובה: במידה ולא מצליחים למלא את כתב הכמויות, נדרש לבצע הכפלות ידניות ורישום ידני.

רשם: פטריק בנטיה.

אחוד.docx \\brzfileclus\minhala_apps\אפרת\2023\מכרזים\מוקד אחוד מרפאות חוץ\מענה לשאלות הבהרה 2 - שיפוץ מוקד