

מתן הבהרות למכרז מכרז לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה (DBOT) של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי ולאספקת אנרגיה תרמית

1. כללי

בתאריך 26/11/23 פורסם מכרז לתכנון, הקמה, תפעול ומסירה (DBOT) של מתקן קוגנרציה לייצור חשמל באמצעות גז טבעי ולאספקת אנרגיה תרמית, ונתנה האפשרות לספקים לפנות בשאלות ולקבל תשובות מנציגי המרכז הרפואי ברזילי. מענה כאמור פורסם בהתאם להוראות המכרז. לפני משורת הדין, להלן מענה למספר שאלות נוספות שהגיעו בימים האחרונים וכן מענה המזמין אליהן:

| מספר סידורי | שאלה | תשובה |
|-------------|--|---|
| 1. | אספקת חשמל לביה"ח (סעיפים 24-25 להסכם) – מבחינתנו חייבים לוודא שלצד הסכם הקמת המתקן ייחתם גם הסכם אספקת חשמל עבור כל צריכת ביה"ח שמעבר לחשמל המיוצר במנוע. | ככל ויידרש – ייחתם הסכם כזה לאחר חתימת הסכם ההתקשרות. |
| 2. | קוגנרציה – על מנת להעביר הצעה במתווה קוגנרציה חייבים לקבל נתוני צריכת מים חמים/קיטור בביה"ח על פני שנה מלאה כדי לייצר פרופיל צריכה. ככל שאין כזה, אנחנו מבקשים לא להגיש הצעה למים חמים. | הבקשה אינה מתקבלת. יש להגיש הצעה מלאה כנדרש לרבות כלל סעיפיה. ראו מסמך בו חישוב צריכות האנרגיה של בית החולים. |
| 3. | לוחות זמנים – יש מספר סעיפים בהסכם ביחס ללוחות הזמנים, עיכובים ופיצויים שסותרים אחד את השני, וקובעים אבני דרך שונות והסדרי פיצוי שונים. ראו סעיפים 5.5, 61.2 ו-61.7. נשמח להבין מה גובר. | הדברים ייבחנו לאחר בחירת זוכה במכרז. ככל ויתברר כי ישנן סתירות – אלו ייושבו במסגרת זו. |
| 4. | מצב אי – חשוב להבהיר שאפשרות לעבודה במצב אי דורשת היערכות מיוחדת ועבודות לא מעטות במערכות התפעוליות ובמערכות בקרה של ביה"ח עצמו, על חשבון ביה"ח. כל ההיערכות מהצד שלנו, גם לא נלקחת בחשבון בשלב זה, עד שביה"ח יציין שמעוניין לקיים את ההיערכות מצדו. | דרש להציג מצב אי. בית החולים יהיה שותף בתוכנית השלת עומסים וכן ישלם את העלויות הנדרשות בצידו שלו על מנת לאפשר עבודה במצב אי. |
| 5. | עסקת גז (סעיפים 50-53) – הסעיפים שעוסקים בעסקת רכש הגז בעייתיים: לא כתוב מהן הכמויות הנדרשות, לא ברור למה לא נדרש מביה"ח להעביר שום תחזית צריכה שלו, אפילו ברמה לא מחייבת (יומית/חודשית/שנתית), יש להבהיר כי עלויות החלוקה חלות על ביה"ח, וההצמדה צריכה להיות אך ורק לרכיב הייצור בהתאם להסכמי הגז מול ספקי הגז. | הכוונה היא להעביר את הצרכנים הקיימים, כולם או חלקם לגז טבעי, כתלות ביכולת ייצור החום על ידי מתקן הקוגנרציה. עלויות החלוקה של צרכני הקצה של בית החולים אשר אינם קשורים למתקן הייצור יחולו על בית החולים. ההצמדה תהיה לרכיב הייצור. |

תאריך

חתימת הספק